

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации в помещениях котельных

1. Общие сведения

- 1.1. Заказчик: ОАО «АТЭК».
- 1.2. Адрес выполнения работ (оказания услуг): Приложение №1 к ТЗ.
- 1.3. Вид работ (услуг): Техническое обслуживание и ремонт.
- 1.4. Основание для выполнения работ (оказания услуг): Проектная документация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации, Исполнительные схемы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации, Акт первичного осмотра автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации.
- 1.5. Подрядчик, выполняющий вышеназванные работы (услуги), должен обладать:
 - лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с п. 15 ч.1 ст.12 гл.2 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.
 - собственными или арендованными автомобилями;
 - сертифицированным персоналом.
- 1.6. Выполнение работ (оказание услуг) должно осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами:
 - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
 - «Перечни (основной и дополнительной) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами ФГУП «Охрана» МВД РФ и УГПС к применению на объектах различных форм собственности на территории России»;
 - РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»;
 - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание. Москва 2003г;
 - ФЗ N 149-ФЗ от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
 - ГОСТ Р50571.21-2000 «Электроустановки зданий».
 - ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».
 - Федеральный закон 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»;
 - Федерального закона N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - РД 78.145-93 - «Правила производства и приемки работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;
 - РД 009-01-96 «Типовой регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации».

2. Краткая характеристика объекта Заказчика

Защищаемые помещения расположены в отдельно стоящих зданиях железобетонного исполнения. Капитальные стены кирпичные. Межэтажные перекрытия – железобетонные. Степень огнестойкости конструкций - II. Высота защищаемых помещений составляет 2.3-9 метров.

3. Комплекс технического обслуживания и ремонта включает в себя

- системы автоматической пожарной сигнализации;
- системы оповещения людей о пожаре;
- системы электропитания.

4. Автоматическая установка пожарной сигнализации

4.1. В соответствии с требованиями, автоматической установкой пожарной сигнализации оборудованы все помещения, кроме санузлов, лестничных клеток, тамбуров, вентиляционных шахт.

4.2 Автоматическая пожарная сигнализация выполнена, на базе пульта контроля и управления «С2000», приемоконтрольных приборов Сигнал 20/Сигнал 10/ С2000-4, к которым подключены извещатели ИП-212-45/ИП 103/ИП105 / ИПДЛ-Д-1/4р, ручные извещатели ИПРЗ-СУМ / ИПР513-ЗСУ, блока сигнально-пускового С2000-СП1, преобразователя интерфейса С2000-Ethernet.

5. Система оповещения людей о пожаре

5.1. В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 в защищаемых помещениях установлена система оповещения людей о пожаре второго типа (эвакуационные табло «ВЫХОД»).

5.2. Для оповещения людей о пожаре установлено следующее оборудование:

- Постоянно горящие световые оповещатели «ВЫХОД» - «Блик-С-12» / «Молния» - на эвакуационных выходах;
- Оповещатели пожарные звуковые «ООПЗ-12»/ « Маяк-12КП»

6. Указания по ТО

6.1. Размещение пожарных извещателей выполнено в строгом соответствии с требованиями проекта. Все подключения выполнены согласно схемы электрических соединений и паспортов на оборудование.

Приемоконтрольный прибор размещен с соответствием требованиям эргономики.

6.2. Монтаж шлейфов сигнализации с автоматическими и ручными пожарными извещателями выполнен огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75.

6.3. Монтаж системы оповещения людей о пожаре и линии питания +12 В выполнен огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75.

6.4. Монтаж интерфейсных линий и линий связи выполнен огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75.

6.5. Прокладка проводов и кабелей шлейфов сигнализации выполнена в ПВХ кабельном канале и трубе гофрированной, не распространяющем горение, с учетом расположения силовых и осветительных проводов. Крепление кабельных каналов к перекрытиям и стенам выполнено саморезами с дюбелями.

7. Электропитание и заземление

7.1. Электропитание приборов пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре обеспечено по I-й категории согласно ПУЭ.

7.2. Электропитание установки пожарной сигнализации осуществлена от сети переменного тока напряжением ~220+22/-33В (50 Гц).

7.3. Монтаж линий электропитания 220В выполнено кабелем ВВГнг-LS 3х2,5 в отдельном ПВХ коробе.

7.4. Резервное электропитание установки пожарной сигнализации осуществлено от бесперебойного источника питания «РИП-12S» с 2-мя аккумуляторными батареями емкостью 7 А*ч.

7.5. Все приборы, имеющие обозначение «заземление», соединены защитным РЕ-проводником с ГЗШ в соответствии с ПУЭ.

Инициатор:

Заместитель директора по общим вопросам _____ Белоус А.О.

Приложение №1. Перечень объектов для технического обслуживания

№ п/п	Адрес котельной
1	Котельная по адресу г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Гагарина 9/1
2	Котельная по адресу г. Краснодар, п. Зональный, ул. Садовая-ул. Новая 2/49
3	Котельная по адресу г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко 222/1
4	Котельная по адресу г. Краснодар, п. Индустриальный
5	Котельная по адресу г. Краснодар, п. Пригородный, ул. Шипкинская,5
6	Котельная по адресу г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Бершанской, 404/3
7	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Сормовская, 167/1
8	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Уральская, 149
9	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Воронежская, 40/3
10	Котельная по адресу г. Краснодар, проезд 5-й Артельный, 23/1
11	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Пионерская,38
12	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Свободная,53
13	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Свободная, 76/2
14	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская, 214
15	Котельная по адресу г. Краснодар, пр. 1-й Стасова, 4
16	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Майкопская, 7/2
17	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Бородина, 22/1
18	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Новгородская, 15
19	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Новороссийская,220/2
20	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Уральская,96
21	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская, 127/1
22	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Захарова, 35/2
23	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Песчаная, 9/3
24	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Пушкина, 51
25	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Речная, 11/2
26	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Химзаводская, 48/2
27	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Речная,1
28	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Новороссийская, 11
29	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Ставропольская, 47/1
30	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Бабушкина, 283/1
31	Котельная по адресу г. Краснодар, пр. 1-й Ведомственный, 9
32	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Дзержинского, 1/4
33	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Северная, 265/1
34	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 137/1
35	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 142/2
36	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 154
37	Котельная по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 165

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации в помещениях котельных для нужд ОАО «АТЭК»

№ _____ от _____

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (В течение 12 месяцев. Ежемесячно после подписания договора)	
3	Условие оплаты (Оплата осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом)	<i>(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)</i>

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Предлагаем осуществить выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации в помещениях котельных для нужд ОАО «АТЭК»

Место и условия выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар.

Цена за указанный объем является твердой и изменению не подлежит на весь срок поставки, сумма контракта может быть изменена в случае увеличения объема работ, но не более чем на 30% от первоначальной цены контракта.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в составе заявки

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страница
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

М.П. (подпись)

(Ф.И.О.)

АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	
2. Паспортные данные заявителя (для физического лица)	
3. Сведения о месте жительства заявителя (для физического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон:
4. Место нахождения заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
5. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон
	Факс
	Адрес электронной почты (e-mail):
6. Банковские реквизиты 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. ИНН/КПП 7. БИК 8. ОКПО 9. ОКТМО	

 М.П. (подпись)

 (Ф.И.О.)